



SIGNATURFORKLARING

- Etapegrænse
- 8 Etapenummer
- Grundkort
- Matrikulkort
- Brændnummer
- Drækskikote
- Bundkote
- Brænddiameter
- Brænddækselsring i grusveje: Se tegning 36
- Projekteret spildevandsledning med brønd
- Projekteret trykledning - spildevand
- Stikledning med skelbrønd
- Tilfølskote
- Projekteret dræning med brønd
- Projekteret trykledning - dræn
- Kotepunkt - terræn
- Ledning på privat grund
- Interimsvej
- Drænsystem
- PP drænrør - fuldsdåset
- PP drænrør - topsdåset



SPILDEVAND
 Skelbrønde sættes ifølge principplanen. Skelbrønde: ø315 PP, type 1 med kongeret opløringsrør, afsluttet med betonkegle og betondæksel. Top af opløringsrør skal sættes således at der ikke kan lække overfladvand ind i systemet. Minimum 20 cm over terræn.
 Stikledninger udføres med min. 15 o/oo fald. Stikledning: ø160 mm pvc, klasse SNE. Alle spildevandsstik udføres med grenner.



2	Spildevandspumpe 12 og drænpumpe 8 flyttet. Spildevandspumpe 11A tilføjet. Brønde og ledninger tilføjet/retableret. Ledninger vendt. Koter ændret.	OLAF	LDAU	17.09.2015
1	Projektopstilling	OLAF	LDAU	09.09.2015
Rev.	Beskrivelse	Revideret	Kontrolleret	Dato

LEMVIG VAND OG SPILDEVAND A/S Rønnebøghage 31
7620 Lemvig

ORBICON

Vejby Klit og Vrist spildevandskloakering

Kloak- og dræntegning - Vejby Klit
Etape 8

Projekt nr. **223 1200004**
 Værdi: 1:1000
 Tegning: DVR90

Dato: 03.07.2015
 Projektleder: LDAU
 Ingeniør: LDAU
 Tegner: MSJN
 Kontrol: PERO
 Tegning nr.: 17
 Rev.: 2

ORBICON A/S
 Kløvetårnvej 12 - Postboks 77 - 8800 Viborg
 Telefon: 87 28 11 00
 www.orbicon.dk

Udvalgt: 13.04.2014 17:49:00:15
 T:\Projekter\223001\2231200004 - Vejby Klit og Vrist spildevandskloakering\Tegninger_Vejby_Klit\2231200004_17_Etape_8-Kloak- og dræntegning_Vejby_Klit.dwg

